


**LAMPIRAN  
BERITA ACARA SIDANG LISAN**

**DAFTAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR**

NAMA / NPM : Fai Zah C , 21051010057  
PERIODE : .....TA...../.....  
JUDUL TA : .....

NO	URAIAN	KETERANGAN / KOMENTAR
1	Belum terlihat cara menemukati tamanan di tengah untuk akses masyarakat	
2	-	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Surabaya.....20.....  
TTD PEMBIMBING/PENGUJI

  
(.....Bayan A.....)

**DAFTAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR**

NAMA / NPM : Faizah C / 21051010057  
PERIODE : .....TA...../  
JUDUL TA : .....

NO	URAIAN	KETERANGAN / KOMENTAR
1	Efisienkan ukuran jalan aspal, jangan terlalu besar..	
2	Taman Tengah → Permain Cardu seperti public space depan..	
3	Gate Depan Tengah → lupa digambar...	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Surabaya, Sekeloa, 3 Jan 2025  
TTD PEMBIMBING/PENGUJI


  
(Wendy Sunaryo)

DAFTAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR

NAMA / NPM : FAIZAH C. .... / .....  
PERIODE : .....TA..... / .....  
JUDUL TA : .....

NO	URAIAN	KETERANGAN / KOMENTAR
1	Toilet di pasar salah ! Perbaiki	
2	Wastafel puzasera tdk. ada. ?	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Surabaya, ..... 2 JUNI ..... 20 25 .....  
TTD PEMBIMBING/PENGUJI

  
(.....)

## **BERITA ACARA SIDANG LISAN**

Pada Hari Selasa, 3 Juni 2025 pada pukul 14.30 – 15.30 telah dilakukan sidang lisan tugas akhir Program Studi Arsitektur atas nama :

Nama : Faizah Choirunnisa

NPM : 21051010057

Judul : Pasar Rakyat dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular di  
Mojokerto

Dengan dosen penguji terdiri dari :

Moderator : Azkia Avenzoar S.T., M.T.

Ketua Penguji : Dyan Agustin, S.T., M.T.

Anggota Penguji : Wendy Sunarya, S.T., M.BSc

Notulen : Chelsy Gisela Pitoyo

### **Sesi 1 ( Penjelasan Rancang)**

Sidang dibuka oleh moderator yang selanjutnya mempersilahkan peserta sidang untuk memberikan penjelasan terkait hasil perancangan Tugas Akhir dengan luaran portfolio, gambar kerja, proposal, power point, poster dengan menyesuaikan waktu yang telah ditentukan yaitu 15 menit.

### **Sesi 2 ( Tanya Jawab)**

Sesi penjelasan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan kesempatan pertama diberikan pada Bu Dyan Agustin, S.T., M.T. selaku ketua penguji, yang selanjutnya dilanjutkan kepada Bapak Wendy Sunarya, S.T., M.BSc selaku anggota penguji. Lalu pada kesempatan terakhir dilanjutkan kepada Bapak Azkia Avenzoar, S.T., M.T. Hal – hal yang diulas dalam sesi tanya jawab sebagai berikut :

- Penguji I** : Dyan Agustin, S.T., M.T.
- Penguji** : Sudah dijelaskan mengenai perubahan dan pertimbangan dari komentar yang ditambahkan sebelumnya. Sirkulasi dan massa sudah cukup memadai penataannya. Bagaimana cara pengunjung menikmati taman yang ada di tengah? karena dirasa belum cukup maksimal.
- Peserta** : Untuk kios pada lantai satu menerapkan dua arah, tinggi kios daging sendiri kurang lebih 60 cm dari permukaan lantai yang mana berbeda dengan los dengan ketinggian lantai 20 cm dari permukaan lantai dasar. Maka dari itu pengunjung dari tengah pasar tidak terbatas pandangannya ke tengah taman. Selain itu aplikasi pintu yang dipakai pada sisi bangunan yaitu *rolling door*, sehingga pandangan tidak dibatasi oleh dinding. Pengunjung dapat membeli daging dari teras yang tersedia dan menikmati taman tengah seiring dengan aktivitas yang dijalani. Selain itu pengunjung dapat menikmati taman dengan istirahat atau duduk – duduk di *public space* yang telah disediakan.
- Penguji** : Apakah ada peneduhnya? Karena apabila tidak ada maka saat cuaca panas tidak dapat dimanfaatkan.
- Peserta** : Baik bu, akan saya tambahkan shelter pada area *public space* nya.

Sebelum revisi



Detail taman tengah setelah revisi



Surabaya, 11 Juni 2025

  
**Dyan Agustin, S.T., M.T.**  
 NIPPPK. 19770817 202121 2004

**Penguji II**

**: Wendy Sunarya, S.T., M.BSc**

Penguji

: Lupa menambahkan gambar *drop off* pada *site plan*.  
pengurangan ukuran lebar sirkulasi, manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Peserta

: Terdapat sirkulasi yang cukup untuk dua mobil.

Penguji

: Cukup dua mobil sudah oke atau bahkan cukup satu mobil saja karena konfigurasi koridor dan parkir sudah fleksibel. Kurang efisiennya dalam ukuran lebar aspal yang berlebihan usahakan untuk pas.


Peserta

: Baik pak, akan saya perbaiki dan tambahkan ruang hijau.


Penguji

: Pada taman tengah tambahkan candi – candian yang sudah ada di taman depan. Taman depannya sudah mulai hidup.

Sebelum revisi



Setelah revisi



Sebelum revisi



Detail taman tengah setelah revisi



Surabaya, 11 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wendy Sunarya".

Wendy Sunarya, S.T., M.BSc  
NIP. 19910308 202203 1005

**Moderator**

**: Azkia Avenzoar, S.T., M.T.**

Penguji

: Terdapat dua masukan, yang pertama toilet di pasar masih salah. Visualisasi ke dalam jangan langsung masuk ke dalam. Wajib diberi kelokan. Bak air jaman sekarang sudah tidak digunakan tapi langsung pakai *jet shower*. Hal ini dikarenakan pada sebelumnya bak air diisi penuh tidak higienis karena tangan kotor langsung cuci tangan di bak air. Cukup *jet shower* sama kloset duduk atau kloset jongkok saja. Dari tiga kloset bisa jadi satu kloset duduk dua kloset jongkok demikian. Yang kedua wastafel *food court* tidak ada.

Peserta

: Baik pak saya tambahkan wastafel dan perbaiki toilet nya.


Penguji

: Arah parkir sementara sebelah selatan arahnya kurang tepat.


Peserta

: Baik pak akan saya perbaiki.


Sebelum revisi




Setelah revisi



Sebelum revisi



Setelah revisi



Surabaya, 11 Juni 2025

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Azkia Avenzoar'.

Azkia Avenzoar, S.T., M.T.  
NIP. 19860210 201903 1010